雨水流出抑制施設（計算書）

条件

浸透域

種類	浸透能力
芝生	0.05 m^3/m^2
植栽	0.05 m^3/m^2
草地	0.02 m^3/m^2
裸地	0.002 m^3/m^2

雨水流出抑制施設

種類	型番	浸透能力
浸透トレンチ		m^3/m
浸透ます		m^3/個
浸透U形溝		m^3/m
透水性舗装		0.02 m^3/m^2
貯留槽・池		

敷地面積 0.00 ㎡

非浸透域※１		m^2
裸地		m^2
植栽、芝生		m^2
草地、透水性舗装		m^2
その他※２		m^2

抑制対策量 0.00 m^2 × 3 $m^3/100m^2$ ＝ 0.00 m^3

（２）土地利用別浸透能計算

非浸透域	0.00 m^2				0.00
裸地	0.00 m^2	×	0.002 m3/㎡＝		0.00
植栽、芝生	0.00 m^2	×	0.05 m3/㎡＝		0.00
草地、透水性舗装	0.00 m^2	×	0.02 m3/㎡＝		0.00
その他	0.00 m^2				0.00
計					0.00 m^3

0.00 － 0.00 ＝ 0.00 m^3以上を浸透・貯留施設の設置により抑制する。

（３）浸透施設浸透量計算

種類	型番						
浸透トレンチ		m	×	0.000	m3/m＝	0.00	m^3
浸透ます		個	×	0.000	m3/個＝	0.00	m^3
浸透U形溝		m	×	0.000	m3/m＝	0.00	m^3
貯留槽、池		m^3				0.00	m^3
計						0.00	m^3

計画抑制量 0.00 ＋ 0.00 ＝ 0.00 m^3

抑制対策量 0.00 ≦ 0.00 計画抑制量 OK

※１　非浸透域とは、建物や舗装等をいう。

※２　その他とは、浸透域内の浸透施設控除分等をいう。