

建築確認申請時審査指導における必要図書類

建築物関係	敷地案内図
	配置図
	平面図
	立面図
	断面図
空気調和設備関係	空気調和設備に係る平面・断面・系統図
	空調設備の詳細図
	換気及び風量に係る計算書 (注1)
	空気清浄装置に係る除じん効率計算書 (注2)
	加湿装置に係る計算書(加湿効率、空気線図、潜熱交換効率等) (注3)
設備機器の仕様書、機器一覧表	
飲料水(湯)設備関係	飲料水(湯)設備に係る平面・断面・系統図
	貯水(湯)槽に係る詳細図
	使用水(湯)量計算書
	設備機器の仕様書、機器一覧表
雑用水設備関係	雑用水設備に係る平面・断面・系統図
	雑用水槽に係る詳細図
	使用水量計算書
	設備機器の仕様書、機器一覧表
排水設備関係	排水設備に係る平面・断面・系統図
	排水槽に係る詳細図
	排水量計算書
	設備機器の仕様書、機器一覧表
清掃、廃棄物・再利用物保管場所関係	グリース阻集器に係る資料
	清掃従事者専用室に係る詳細図
	清掃用資材倉庫に係る詳細図
	作業用設備に係る詳細図
	みなとりサイクル清掃事務所との協議書の写し
その他環境衛生関係	廃棄物・再利用物保管場所に係る詳細図
	廃棄物・再利用物保管場所面積算定書
その他環境衛生関係	防虫・防そ構造、結露防止及び結露排水設備、管理人室、管理用資材置場に係る詳細図

注1：外気量計算は $25\text{m}^3/\text{h}\cdot\text{人}$ 以上

注2：除じん効率計算は喫煙可居室 $7\text{mg}/\text{h}\cdot\text{人}$ 、喫煙不可居室 $2\text{mg}/\text{h}\cdot\text{人}$

注3：加湿量計算は外気条件 0°C 、50%、室内条件 22°C 、50%