

港区スポーツセンタープールの利用休止期間の延長について

報告内容

令和7年2月26日に港区スポーツセンタープール（以下「プール」といいます。）のキャットウォーク部天井（芝浜小学校側）の一部が剥離したことを受け、壁・天井・下地等の健全度調査等を実施するため、当初予定していたプール水抜き清掃等によるプールの利用休止期間（令和7年4月7日から4月18日まで）を、5月31日まで延長します。

1 経緯



令和7年2月26日、プール内2階キャットウォーク部天井が、鉄骨梁周囲の耐火被覆の落下により一部剥離したため、同日、直ちにプール利用を休止しました。

緊急対応として、落下せずに一部残存していた耐火被覆も剥がし、仮天井ボードを設置することで、一定の安全性が担保されたことを確認し、令和7年3月1日からプール営業を再開しましたが、今回の事故を踏まえ、今後の修繕の必要性や方向性を検討するため、壁、天井、ダクト等の一部を取り外し、各部材の詳細な健全度調査等を行う必要があります。

当初、定期的な水抜き清掃、安全点検、コーキング補修及び可動床の部品交換を行うため、令和7年4月7日から18日までプール利用を休止する予定でしたが、当該休止期間を含め、健全度調査等を実施するため、プール利用休止期間を5月31日まで延長します。

なお、調査の結果によっては、直ちに緊急工事を行う必要があるため、更に休止期間を延長する可能性があります。

2 対象範囲



3 休止期間

令和7年4月7日から5月31日まで（予定）

ただし、調査等の進捗状況により、休止期間が前後する場合があります。

4 告示日

令和7年4月11日（予定）

5 周知方法

令和7年4月7日からの利用休止に合わせて、区ホームページ、区X、施設への掲示等により周知しています。

6 今後のスケジュール（予定）

令和7年5月下旬 健全度調査等完了

調査結果に応じて緊急工事対応等の検討