

小中学校・幼稚園の耐震化状況について

地震防災対策特別措置法に基づき、区立学校施設の耐震化の状況についてお知らせいたします。

1. 耐震補強の状況

港区では、学校施設に対して平成7年度から耐震診断を実施し、補強が必要な施設に対して、改築または補強工事を行うことにより、耐震化に取り組んでまいりました。（事業一覧表参照）なお、耐震化率は幼稚園、小学校、中学校とも100%になりました。

2. 用語の説明

Is 値（構造耐震指標）

既存建物の耐震性能を表わす指標です（文部科学省ホームページ参照）。港区では、災害時に学校施設が避難所として利用されることを考慮して、Is 値を原則として0.75以上となるように補強工事を実施しました。

新耐震基準

昭和56年の建築基準法改正で規定された構造基準です。中規模の地震（震度5強程度）に対しては、ほとんど損傷を生じず、極めて稀にしか発生しない大規模の地震（震度6強から震度7程度）に対しても、人命に危害を及ぼすような倒壊等の被害を生じないとされています。（国土交通省ホームページ参照）

学校別耐震補強事業一覧表（区立幼稚園）

施設名	竣工年月	Is 値 (耐震診断時)	補強工事完了 年度	特記事項
赤羽幼稚園	令和5年2月	新耐震基準	—	※赤羽小学校の一部を 仮園舎として使用
芝浦幼稚園	平成22年12月	新耐震基準	—	補強不要
高輪幼稚園	昭和50年3月	0.84	—	補強不要
白金台幼稚園	平成21年1月	新耐震基準	—	補強不要
三光幼稚園	昭和48年3月	0.68	平成19年度	補強完了
港南幼稚園	平成23年2月	新耐震基準	—	補強不要
麻布幼稚園	昭和61年2月	新耐震基準	—	補強不要
南山幼稚園	昭和53年5月	0.76	—	補強不要
本村幼稚園	平成3年3月	新耐震基準	—	補強不要
中之町幼稚園	令和4年7月	新耐震基準	—	補強不要
青南幼稚園	昭和51年3月	0.48	平成17年度	補強完了
にじのはし幼稚園	平成8年3月	新耐震基準	—	補強不要

学校別耐震補強事業一覧表 (区立小学校)

施設名	竣工年月	Is 値 (耐震診断時)	補強工事完了 年度	特記事項
御成門小学校	平成6年3月	新耐震基準	—	補強不要
芝小学校	昭和58年3月	0.61	平成20年度	補強完了
赤羽小学校	令和5年2月	新耐震基準	—	補強不要
芝浦小学校	平成22年12月	新耐震基準	—	補強不要
芝浜小学校	令和4年1月	新耐震基準	—	補強不要
御田小学校 (旧三光小学校)	平成2年2月	新耐震基準	—	※旧三光小学校を仮校舎として使用
高輪台小学校	昭和10年2月	0.66	平成16年度	補強完了
白金小学校	昭和54年12月	0.40	平成16年度	補強完了
白金の丘学園 白金の丘小学校	平成26年11月	新耐震基準	—	補強不要
港南小学校	平成22年3月	新耐震基準	—	補強不要
麻布小学校	昭和61年2月	新耐震基準	—	補強不要
南山小学校	昭和53年5月	0.44	平成12年度	補強完了
本村小学校	平成3年3月	新耐震基準	—	補強不要
筭小学校	昭和52年3月	0.60	平成18年度	補強完了
東町小学校	昭和48年3月	0.42	平成15年度	補強完了
赤坂学園 赤坂小学校	平成2年2月	新耐震基準	—	補強不要
青山小学校	昭和57年6月	0.85	—	補強不要
青南小学校	昭和56年7月	0.57	平成17年度	補強完了
お台場学園 港陽小学校	平成8年3月	新耐震基準	—	補強不要

令和6年4月現在

学校別耐震補強事業一覧表 (区立中学校)

施設名	竣工年	Is 値 (耐震診断時)	補強工事完了 年度	特記事項
御成門中学校	平成6年6月	新耐震基準	—	補強不要
三田中学校	平成21年10月	新耐震基準	—	補強不要
高松中学校	平成4年3月	新耐震基準	—	補強不要
港南中学校	昭和62年11月	新耐震基準	—	補強不要
白金の丘学園 白金の丘中学校	平成26年11月	新耐震基準	—	補強不要
六本木中学校	平成12年2月	新耐震基準	—	補強不要
高陵中学校	平成21年12月	新耐震基準	—	補強不要
赤坂学園 赤坂中学校	令和4年8月	新耐震基準	—	補強不要
青山中学校	昭和60年3月	新耐震基準	—	補強不要
お台場学園 港陽中学校	平成8年3月	新耐震基準	—	補強不要