

札の辻スクエア総合管理業務委託事業候補者選考に関する質問への回答

令和3年5月31日

質問番号 (事務局整理順)	質問事項	資料名	該当ページ	質問内容	回答
61	点検仕様	設備点検作業基準表 (別紙6)	23ページ 6～8行目	空調機、外調機、空冷ヒートポンプエアコンの点検項目に「中性能フィルターの交換、加湿モジュール（加湿器）清掃」がございますが、対象となる機器の台数が現状受領している資料から確認できないため、台数をご教示ください。	<p><del>フィルターの交換台数は、空冷ヒートポンプエアコン90台、空調機（GHP）3台です。また、「中性能フィルター」ではなく「ロングライフフィルター」となります。</del></p> <p>フィルターの交換台数は、空冷ヒートポンプエアコン243台で「中性能フィルター」ではなく「ロングライフフィルター」、空調機（GHP）3台で「中性能フィルター」ではなく「プレフィルター」となります。</p> <p>加湿モジュール清掃については、全熱交換器（97台）空冷ヒートポンプ（GHP）の室内機3台が対象になります。</p>