

## 別紙 2-② みなと図書館 消防設備概要

設備名称	機器名称	規 格	数 量
自動火災報知設備	複合火災受信機	P型1級55回線、自立型、窓式、主音響、予備電源内蔵、蓄積式、自動断線警報機能付	1
	表示機（副受信機）	P型1級受信機用表示機25回線、壁掛型、窓式、音響装置	1
	総合盤機器収納箱	表示灯 普通型（AC/DC24V 21mA） 発信機 P型1級 埋込型（DC30V 500mA） 地区音響装置（DC24V 10mA） 音量90dB以上 Ø150	8
	表示灯	防滴型（AC/DC24V 21mA）	1
	煙感知器	光電式スポット型 2種 非蓄積型	21
	熱感知器	差動式スポット型 2種	98
	熱感知器	差動式スポット型 2種 試験機能付	3
	熱感知器用試験器	差動式スポット型用試験器 埋込型	1
	熱感知器	定温式スポット型 1種75℃ 非防水	7
	熱感知器	定温式スポット型 1種75℃ 防水型	13
	消火栓始動器		1
防火・防排煙設備	煙感知器	光電式スポット型 3種 非蓄積型	21
	自動閉鎖装置	防火戸用、ラッチ式	1
	自動閉鎖装置	防火ダンパ用	32
	自動閉鎖装置	防火シャッター用	2
ハロゲン化物 消火設備	容器ユニット	ハロン1301 68/60kg 6本	一式
	起動装置	DC24V	一式
	手動操作箱		一式
	地区手動弁		一式
	ハロン放出ホーン		7
	警報用スピーカー		1
	表示灯		4
	制御盤	壁掛型（3階ポンベ室）	一式
	電源装置	DC24V 自動充電式	一式
	逆止弁	6Ø	1

## 別紙2-② みなと図書館 消防設備概要

	ピストンレリーサ復旧弁		一式
設備名称	機器名称	規 格	数 量
連結散水設備	連結散水ヘッド	解放型	39
	〃	閉鎖型	12
	送水口	65Aネジ式双口	6
	プレッシャースイッチ	手動復旧型	1
非常灯・誘導灯 及び階段灯			39
屋内消火栓設備	加圧送水装置		一式
	操作盤		一式
	消火栓		8
	起動スイッチ		8
消火器具	消火器	ABC-10型	28
	〃	ABC-50型	1
	〃	強化液-2型	13
	〃	二酸化炭素	1
非常放送設備	アンプ	ロッカー型 240W	1
	〃	卓上型 15W	2
	切替リレーボックス		2
	壁掛型スピーカー		9
	〃	両面	1
	天井埋込スピーカー		84
	非常電話		一式
	非常電源	非常用	一式
	〃	常用	一式